

SB afsnit 5

5.7 Kontrol af spændingsløs tilstand i højspændingsanlæg

Dansk Standard har udgivet DS/EN 61243-1 Arbejde under spænding – Spændingsdetektorer – Del 1: Kapacitiv type til brug ved spændinger over 1 kV a.c.

Spørgsmål til Sikkerhedsstyrelsen:

Fabrikanter af nyere spændingsdetektorer opgiver, at den er udført i henhold til IEC/EN 61243-1. Vil Sikkerhedsstyrelsen kræve, at spændingsdetektorer skal være udført i henhold til denne norm eller alternativt kasseres?

Mundtligt svar fra Sikkerhedsstyrelsen:

Sikkerhedsstyrelsen vil med hensyn til spændingsdetektorer ikke henvise til ovennævnte norm blot skal bestemmelserne i 5.7.2 *Kontrol med spændingsviser* følges.